

Udlevering af nøgler til aflåste stationsområder

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, kapitel 4.5.5, er det kun personer, som af driftslederen er bemyndiget dertil, der må være i besiddelse af nøgler til aflåste stationsområder og aflåste betjeningsorganer for elforsyningsanlæg.

Nøgler må kun udleveres mod kvittering og på betingelse af:

- at nøglerne ikke benyttes af andre uden særlig tilladelse dertil fra driftslederen,
- at nøgler, som udleveres for et begrænset tidsrum eller for en bestemt opgave, straks gives tilbage efter udløbet af dette tidsrum eller efter opgavens afslutning,
- at nøglerne kun benyttes til de opgaver, som de er udleveret til.

Den 1. januar 2005 er EnergiMidt overgået til et nyt teknisk nøglesystem, således at alle låse i selskabets 10/0,4 kV netstationer vil blive udskiftet over en 6-årig periode.

Elinstallatører kan få udleveret nøgle til det nye nøglesystem ved særlig tilknytning til en bestemt virksomhed/kunde, med direkte stikledning tilsluttet i en netstation.

De arbejdsopgaver der gives tilladelse til er:

- Aflæsning af målere.
- Ind- og udkobling af maksimalafbrydere.
- Udskiftning af stikledningssikringer.

Udlevering af nøgle er på betingelse af, at elinstallatøren er instrueret i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, samt har indgået samarbejdsaftale om arbejdets omfang.

Øvrige opgaver, der kan udføres af elinstallatører på eller nær ved EnergiMidts elforsyningsanlæg, fremgår af folderen "Overdragelse af driftslederansvar til elinstallatører".

Juni 2005.