

Information vedrørende enhedspriser, gældende pr. 1. januar 2010, ved udtagning/isætning af overbrændte stikledningssikringer i lavspændingsnet, tilhørende EnergiMidt Net og EnergiMidt Net Vest.

For udtagning/isætning af overbrændte luftstikledningssikringer og sikringer i kabelskabe betales der pr. sted.

Inden for normal arbejdstid **465,00 kr.**

Uden for normal arbejdstid **830,00 kr.**

Ovennævnte priser er beregnet til at dække arbejds løn, kørsel og mindre trækapning ved stikledningen. Leverede sikringer faktureres til listepriis.

Fakturaen fremsendes til EnergiMidt A/S, mærket ”**Sikringsudskiftning**” med angivelse af installationsadressen, installationsnummer samt årsag til udskiftningen. Fakturaen fremsendes senest med udgangen af måneden.

Der betales ikke for overbrændte sikringer, der skyldes overbelastning eller anden skade, som forbrugeren selv har forvoldt samt overbrændte sikringer for elhegn.

Generelt udskiftes overbrændte stikledningssikringer med sikringer af samme størrelse.

Sikringsstørrelsen må kun forøges efter forudgående aftale med EnergiMidt.

Dog skal overbrændte stikledningssikringer – mindre end 35 amp. - udskiftes til 35 amp., såfremt installation og stikledningens dimension tillader det. I sådanne tilfælde udskiftes alle 3 sikringer.

I luftledningsstik skal der anvendes sikringslameller med **loddede** og **ikke** punktsvejsede kabelsko.

Opmærksomheden skal henledes på, at sikringsudskiftning skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens ”Drift af elforsyningsanlæg, afsnit 5, Standardopgaver.”

Betjening skal udføres af en sagkyndig person eller under tilsyn af en sagkyndig person.

Såfremt det skønnes, at udtagning og isætning af stikledningssikringer i lavspændingsluftledninger skal foregå under omstændigheder, hvor det ikke er betryggende, at opgaven udføres af én person, skal opgaven udføres af to personer, som begge skal være til stede under hele opgavens udførelse.

Når der er flere ledninger i masten end i det normale tilfælde (en gennemgående forsyningsledning og en stikledningsafgrening), skal opgaven således altid udføres af to personer.

I hvert enkelt tilfælde, hvor der kræves to personer, eller der skal udføres andet end sikringsudskiftning, **skal EnergiMidt driftsvagt kontaktes fra arbejdsstedet.**