



**ENERGIMIDT**

nye strømninger

## Priser gældende pr. 1. januar 2011 for udskiftning af overbrændte stikledningssikringer.

For udskiftning af overbrændte luftstikledningssikringer og sikringer i kabelskabe betales der pr. sted:

**Inden for normal arbejdstid** 470,00 kr.

**Uden for normal arbejdstid** 845,00 kr.

Ovennævnte priser er ekskl. moms og beregnet til at dække arbejds løn og kørsel. Leverede sikringer faktureres til listepriis.

Faktura fremsendes elektronisk til EnergiMidt senest ved månedens udgang og skal mærkes "Sikringsudskiftning". Faktura skal endvidere påføres oplysninger om installationsadressen, installationsnummer samt årsag til udskiftningen.

Sikringsudskiftning udført i **EnergiMidt Net** sendes til EANnummer .....: **5790001404314**

EnergiMidt betaler ikke for sikringsudskiftning, der skyldes overbelastning eller anden skade, som forbrugeren selv har forvoldt, ligesom der ikke betales for sikringer til elhegn.

Generelt udskiftes overbrændte stikledningssikringer med sikringer af samme størrelse. Sikringsstørrelsen må kun forøges efter forudgående aftale med EnergiMidt. Dog skal overbrændte stikledningssikringer – mindre end 35 amp. - udskiftes til 35 amp., såfremt installation og stikledningens dimension tillader det. I sådanne tilfælde udskiftes alle 3 sikringer.

I luftledningsstik skal der anvendes sikringslameller med **loddede** og **ikke** punktsvejsede kabelsko.

Spørgsmål vedrørende sikringsudskiftning eller fakturering af dette kan rettes til Installationskontoret på tlf. 87228766.

Opmærksomheden skal henledes på, at sikringsudskiftning skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens "Drift af elforsyningsanlæg, afsnit 5, Standardopgaver."

- *Betjening skal udføres af en sagkyndig person eller under tilsyn af en sagkyndig person.*

*Såfremt det skønnes, at udtagning og isætning af stikledningssikringer i lavspændingsluftledninger skal foregå under omstændigheder, hvor det ikke er betryggende, at opgaven udføres af én person, skal opgaven udføres af to personer, som begge skal være til stede under hele opgavens udførelse.*

*Når der er flere ledninger i masten end i det normale tilfælde (en gennemgående forsyningsledning og en stikledningsafgrening), skal opgaven således altid udføres af to personer.*

I hvert enkelt tilfælde, hvor der kræves to personer, eller der skal udføres andet end sikringsudskiftning, **skal EnergiMidt driftsafdeling kontaktes fra arbejdsstedet.**